

## Dichiarazione di Conformità

### Sensore di tensione da 24kV mod. Altea VS-24-I

Si dichiara che il sensore di tensione da 24kV Altea VS-24-I ha sostenuto e superato, in accordo ai valori e procedure riportati nella Norma di riferimento IEC 60044-7, le seguenti prove:

#### **Prove di Tipo:**

- Prova ad impulso a secco: 125kV, 1.2-50  $\mu$ s
- Test meccanici a flessione
- Tutti i Test di Compatibilità Elettromagnetica
- Prova di invecchiamento artificiale accelerato per la verifica della tenuta in atmosfera umida
- Prova di Infiammabilità
- Prova di assorbimento d'acqua
- Prova di resistenza alle variazioni rapide di temperatura

#### **Prove di Routine:**

- Ispezione visiva
- Prova a frequenza industriale a 50kV per 1 minuto
- Prova alle scariche parziali
- Verifica della accuratezza

Alberto Bauer, Oct. 29th, 2015

