

Product certificate number / Produkt-Zertifikat-Nummer

No: 2614/0325/H1 -CER

Manufacturer/ Hersteller

Ingeteam Power Technology S.A - Energy
Polígono Industrial El Juncarillo, Nave 1, 31293 Sesma (Navarra), Spain

Type of generating unit/
Typ Erzeugungseinheit

Static Power Converter

Type/ Typ

1Play

Model/ Modell

**INGECON SUN 2.5TL M / INGECON SUN 2.7TL M / INGECON SUN 3TL M /
INGECON SUN 3.3TL M / INGECON SUN 3.68TL M / INGECON SUN 4.6TL M /
INGECON SUN 5TL M / INGECON SUN 5.5TL M / INGECON SUN 6TL M**

Technical Data/ Technische Daten

Max. Active Power/ Maximal Wirkleistung	2,5 kW	2,7 kW	3 kW
	3,3 kW	3,68 kW	4,6 kW
	5 kW	5,5 kW	6 kW

Rated Voltage / Spannungsbereich 220 / 230 / 240 V

Nominal Frequency/ Nennfrequenz 50 Hz

Max. Apparent Power/ Maximal scheinleistung	2,5 kVA	2,7 kVA	3 kVA
	3,3 kVA	3,68 kVA	4,6 kVA
	5 kVA	5,5 kVA	6 kVA

Firmware version / Version von firmware ABE1000

Number of phases / Anzahl der Phasen Single-phase

Isolation Transformer / Trenntransformator NO

Network connection rule/
Netzanschlussregel

VDE V 0126-1-1:2013, "Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid./ - *Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz*"

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-14 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / Die oben genannte Einheit ist nach zertifiziert SGS internes Verfahren PE.T-ECPE-14 auf die Anforderungen der UNE-EN ISO / IEC 17065

The certificate is valid until / Dieses Zertifikat ist gültig bis: 22th April 2018 / der 22. April 2018

Madrid, der 22.April 2015


Daniel Arranz Muñoz
Certification Manager

